

Handläggare, enhet
Fredrik Rosén
Brandteknik
033-16 56 86, fredrik.rosen@sp.se

Datum
1998-04-21
Beteckning
97R1 9797A
Rev.datum
2005-12-15

Sida
1 (2)

LPAB Produktion AB
Trastvägen 2
890 51 LÅNGVIKSMON
SWEDEN

Bedömning av vikkvägg

Produkt

Vikkvägg

Produktnamn

Ekolett 42

Produktbeskrivning

Takhängd vikkvägg uppbyggd enligt rapporterna 96R1 2816, daterad 1996-09-10 och 97R1 9797, daterad 1998-04-08 från SP samt bilaga 3 och med följande tillägg:

- Maximal bredd på elementen är 800 mm.
- Maximal höjd på vikkväggen är 3000 mm.
- Hylsor vid spanjolettred skall utföras i stål.
- Gångdörrelement kan placeras i godtycklig position av vikkväggen.
- Vikkväggen skall monteras i anslutning till golvunderlag vars ytjämnhet har måttoleransen $\pm 1,5$ mm.
- Maximal springbredd i underkant skall inte överstiga 15 mm.
- Vikkväggen kan utföras antingen som centrumhängd eller kanthängd.
- Vid kanthängd vikkvägg skall styrskena nedfälld i golv finnas.
- Montage utförs enligt principskisser i bilagorna 1 – 3.

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress
Västeråsen
Brinellgatan 4
Borås

Telefon / Fax / E-post
033-16 50 00
033-13 55 02
info@sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

Brandteknisk klass

EI 60

Bedömningskriterier

Boverkets Riktlinjer för typgodkännande - brandskydd, Allmänna råd 1993:2, utgåva 2

Bedömningsunderlag

Provningsrapporterna 96R1 2816, daterad 1996-09-10 och 97R1 9797, daterad 1998-04-08 från SP.

Övrig information

Detta utlåtande är enbart en klassifikation baserat på ovan nämnt provningsunderlag. Utlåtandet kan således ej jämföras med ett typgodkännandebevis eller certifikat där även kontroll och montage etc. regleras. Typgodkännande kan sökas hos för ändamålet ackrediterat certifieringsorgan.

Giltighetstid för detta utlåtande är två år.

**SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Brandteknik - Konstruktion**A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars Boström', is positioned above the name and title.Lars Boström
Tekniskt ansvarigA handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fredrik Rosén', is positioned above the name and title.Fredrik Rosén
Teknisk handläggare**Bilagor**

1 – 3 (en sida per bilaga)